

CLICDVECRM

Rubriques	Eléments	Sous-éléments	Référence régl.
Classement	Définition Catégorie Type	Définition ERP Nombre personne / déclaration chef d'établ. Activité	<i>CCH R.123-2</i> <i>CCH R.123-19 + s2</i> <i>GN1 GN2 GN3</i>
Implantation	Desserte Isolement	Voies, façades, hauteur, distribution Contigüe, mitoyen, vis-à-vis, superposition	<i>CO1 à CO5</i> <i>CO6 à CO10</i>
Construction <i>(*gros œuvre)</i>	Résistance au feu* Couverture* Façades* Distribution intérieure Locaux à risques Conduits et gaines Aménagements intérieurs <i>(Euroclasses)</i> Dispo. particulières	Eléments porteurs, charpente : Classement ? Classement ? Classement ? C+D Cloisonnement trad., secteur, compartiment Courant ou Particulier (moyen ou important) Sections, natures des fluides Réaction au feu : parties translucides verre, décoration, revêtement, faux plafond, gros mobilier, agencement principal, plancher léger Critères différents	<i>CO11 à CO15</i> <i>CO16 à CO18</i> <i>CO19 à CO22 - IT249</i> <i>CO23 à CO26</i> <i>CO27 à CO29</i> <i>CO30 à CO33</i> <i>AM1 à AM20</i> <i>Dispo. Particulières</i>
Dégagement	Effectif <i>(Nbre p / décla chef d'e)</i> Localisation PMR Répartition Caractéristiques Répartition Dispo. particulières	Calcul des dégagements R- RDC R+ Valide, handicapé, dépendant Judicieuse, cul-de-sac et dist. max à parcourir Sens ouverture des portes d'issues, circulation H et V protégées ou non, ascenseurs Ascenseurs Calcul de D. en type J/L/M/N/O...	<i>CO34 à CO39</i> <i>CO 38 à CO42</i> <i>GN8</i> <i>CO43 - CO49</i> <i>CO45 à CO56</i> <i>CO 57 à CO60 - AS4</i> <i>Dispo. Particulières</i>
Ventilation Désenfumage	Renouvellement d'air Surface trémies Système de commande Gainés et Clapets		<i>DF1</i> <i>à DF10 IT246</i> <i>IT246 - IT263</i> <i>IT247</i>
Electricité Eclairage	Conformité Eclairage normal Eclairage sécurité Eclairage remplacement Dispo. particulières	Balisage - Ambiance (Rdc, 100psn R+, 50psn R-) Poursuite exploitation, initiative exploitant Eclairage sécurité (critères prsn différents)	<i>EL1 à EL23</i> <i>EL1 à EL23 - EC6</i> <i>EL12à17 - EC8à15</i> <i>EL3 - EC3</i> <i>Dispo. Particulières</i>
Chauffage Climatisation	Combustible Générateurs Distribution Stockage Conduits et gaines		<i>CH1 à CH27</i> <i>CH44à58 - GZ1à30</i> <i>GC1 à GC19</i>
Risques spéciaux	Définition et énumération Locaux Stockage Conduits et gaines	Cuisine, Lingerie Locaux à risques particuliers important Stockage des bouteilles Peints en jaune	<i>CO27 à CO29</i> <i>CH, GZ, GC</i>
Moyens de secours	Moyens d'extinction Dvâfasp Service sécurité Système Sécurité Incendie Système d'alarme Moyens d'alerte Dispo. particulières	Enumérés, Caractéristiques, Implantations Plan, Tour d'incendie, Trémies, balcons... Personnel ? Catégorie ? Dispo particulières ? Types 1, 2a, 2b, 3 ou 4 ? Lesquels ?	<i>MS4 à MS40</i> <i>MS41 à MS44</i> <i>MS45 à MS52</i> <i>MS53 à MS68</i> <i>MS61 à MS67</i> <i>Dispo. Particulières</i>

